



**CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 001 / 005150**  
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 1/2  
2014-02-03

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto  
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

**TUBOS DE POLIETILENO RETICULADO (PE-X), POR EL MÉTODO DEL PERÓXIDO,  
PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE Y FRÍA**

**CROSSLINKED POLYETHYLENE (PE-X) PIPES, BY PEROXIDE METHOD, FOR HOT AND COLD  
WATER INSTALLATIONS**

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

**UPONOR HISPANIA, S.A.U.**  
**POLIGONO INDUSTRIAL 1, CALLE C, 24**  
**28938 MOSTOLES (Madrid - España)**

y elaborado en

and manufactured in

**POLIGONO INDUSTRIAL 1, CALLE C, 24**  
**28938 MOSTOLES (Madrid - España)**

es conforme con

complies with

**UNE-EN ISO 15875-1:2004**  
**UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007**  
**UNE-EN ISO 15875-2:2004**  
**UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007**

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.52.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 01.52.

Fecha de concesión: **2010-02-18**  
First issued on:

Fecha de renovación: **2014-02-03**  
Renewed on:

Fecha de caducidad: **2019-02-03**  
Expires on:

  
**Avelino BRITO MARQUINA**  
Director General de AENOR  
Chief Executive Officer

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



**CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 001 / 005150**  
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 2/2  
2014-02-03

**MARCA COMERCIAL: UPONOR PRO EVAL PEX**  
**TRADEMARK:**

SERIE	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	OPACIDAD
SERIE	DIAMETERS (mm)	APPLICATION CLASS / DESIGN PRESSURE (bar)	OPACITY
4,0	16	1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8	NO
5,0	16 - 20 - 25 - 32	1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6	NO

**AENOR** Asociación Española de  
Normalización y Certificación